

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-4049-277/2014
Датум: 18.11.2014.године

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке број 96/14 - набавка радова – изградња и капитално одржавање зграда и објеката НСЗ, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Овим путем Вам се обраћамо са захтевом да доставите додатна појашњења за наведену набавку и стим у вези наводимо следеће:

| | | | | |
|---|---|-------|----|------|
| 1 | Испорука материјала и израда подконструкције стрехе. Затварање хоризонталних и вертикалних површина стиродур. | | | |
| | Обрачун по m^1 припремљене стрехе за завршну обраду | m^1 | 40 | 0,00 |

У вези горе наведене ставке нас интересује колика је развијена ширина и која дебљина стиродур?

Одговор: За позицију бр. 12.1. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ, предвиђена је дебљина стиродура од 5 цм, са израдом подконструкције, која је дефинисана техничком спецификацијом предметне јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку:



Драгана Јоксимовић, члан

Милош Регељац, члан

Љиљана Пуцељ, члан