

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број:0094-40493-38/2014

Датум: 01.12.2014.године

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке број 96/14 - набавка радова – изградња и капитално одржавање зграда и објеката НСЗ, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), достављамо вам одговоре:

**Питање 1:**

<b>3</b>	Израда и постављање улазних ПВЦ или Алуминијумских застакљених врата, Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а или АЛ са вишекомомним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са цилиндар улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Врата застаклити термопан 4+12+4мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду врата.		
	Обрачун по м <sup>2</sup>	m2	15

Молим да за врата из горе наведене ставке дате димензије, пошто цену није могуће дати у квадратима.

*Одговор: Димензије врата су 90+65/230, 90+65+43/230+50 и 150/280*

**Питање 2:**

<b>1</b>	Израда материјала и израда подконструкције стрехе.Затварање хоризонталних и вертикалних површина стиродур.		
	Обрачун по м <sup>1</sup> припремљене стрехе за завршну обраду	М <sup>1</sup>	10

У вези горе наведене ставке нас интересује колика је развијена ширина и која је дебљина стиродура Одговорили сте нам колика је дебљина стиродура, али не и колика је развијена ширина, молим за потпун одговор.

*Одговор: Развијена ширина стрехе је 80 цм.*

**Питање 3:**

Интересују нас средстав обезбеђења, посто је у КД на страни 9 под насловом СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ наведено која средстава обезбеђења ће требати да се доставе приликом потписа уговора, да ли се то односи на Понуђаче који су на списку негативних референце, или на све Понуђаче.

*Одговор: Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача (добро извршење посла), наручилац ће, при закључењу уговора, захтевати од изабраног понуђача да преда оригиналну гаранцију банке за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а. Оригинална гаранција банке за добро извршење посла предаје се наручиоцу најкасније до почетка извођења радова и треба да обухвати рок трајања извршења посла (тј. трајања уговора) и да траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (трајања уговора), мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће*

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да изабрани понуђач захтева авансно плаћање, претходно (по закључењу уговора и пре уплате аванса) мора доставити оригиналну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини износа захтеваног аванса. Банкарска гаранција за повраћај аванса мора бити безусловна и платива на први позив и да траје најмање тридесет дана дужије од дана истека рока за коначно извршење посла (трајања уговора). Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 1. и 2. наручилац ће понуду таквог понуђача одбити.

Уколико понуђач којем је додељен уговор има негативну референцу, а да притом предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, сходно члану 82. став 12. ЗЈН, као средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, наручилац ће захтевати банкарску гаранцију у вредности од 15% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

#### Питање 4:

Уколико је на све понуђаче, пошто се нигде у кд не помињу писма о намерама, да ли је саставни обавезни део понуде, писмо о намерама за аванс и за добро извршење посла. На једном месту у документацији се каже да је гарантни рок за радове 3 односно 5 година, шта је са гаранцијама, односно средствима обезбеђења?

#### Одговор:

За квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену гаранцију за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:

- 2 године за кровопологачке радове и инсталатерске радове (термотехнички, водовод и канализација и електро), рачунајући од дана записничке примопредаје радова
- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### Питање 5:

1	Израда и монтажа степенишне ограде од цеви елоксираниог алуминијума на потконструкцији са свим потребним спојевима и предрадњама. Радове извести по упутству пројектанта.		
	Обрачун по м <sup>2</sup> ограде	м <sup>2</sup>	10

Молим Вас да нам доставите димензије степенишне ограде.

Одговор: Висина степенишне ограде је 1 м.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку:

  
Драгана Јоксимовић, члан  
Милош Регељац, члан  
Љиљана Пуцељ, члан