

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-40495-173/2017

Датум: 29.05.2017.

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. 20/17, за набавку флуо цеви и сијалица, образоване решењем директора Националне службе за запошљавање бр. 0094-40495-140/2017 од 24.05.2017. године, на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде (у даљем тексту: Захтев)

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке мале вредности број 20/17, за набавку флуо цеви и сијалица, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор:

Питање бр. 1:

За ставку бр.9 и 10 сте тражили сијалицу 125Њ жива и 160Њ жива мешане светлости које садрже количину живе (Хг) чија употреба није дозвољена Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл. гласник РС бр. 99/2010), Прилог 3, ставка 4 (д).

Замолили бисмо Вас да ову ставку промените и усагласите са горе поменутиим правилником, промените документацију и то огласите на порталу у законском року.

Одговор на Питање бр. 1:

Наручилац усваја примедбу понуђача и сагласно истој ће извршити измену конкурсне документације. Измењена и допуњена конкурсна документације ће бити објављена на Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, дана 30.05.2017. године. Такође, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Питање бр. 2:

За ставке бр. 5 и 6 нисте навели да ли је потребна електромагнетна пригушница класе Ц (пригушница са већим губицима у потрошњи електричне енергије) или класе Б2 (пригушница са смањеним губицима у потрошњи електричне енергије)?

Одговор на Питање бр. 2:

Магнетна пригушница треба да буде класе Б2. Наручилац ће сагласно наведеном допунити конкурсну документацију.

Питање бр. 3:

За ставку бр. 7 И 8; Како нису наведене потребне техничке карактеристике тражене штедне сијалице, да ли сте мислили на:

- За снагу од 15W E27 (ставка бр. 7)
- Снага 15W
- Номинални светлосни флукс од 900 lm

- Боја светла 6.500 K
 - Репродукција боја ≥ 80 Ra
 - Група репродукције боје 1B
 - Просечан животни век сијалице 10.000 h
 - Класа енергетске ефикасности A
- За снагу од 11W E14 (ставка бр. 8)
- Снага 12W
 - Номинални светлосни флуks од 650 lm
 - Боја светла 6.500 K
 - Репродукција боја ≥ 80 Ra
 - Група репродукције боје 1B
 - Просечан животни век сијалице 10.000 h
 - Класа енергетске ефикасности A

Одговор на Питање бр. 3:

Наручилац није тражио наведене техничке карактеристике. Техничке карактеристике које захтева наручилац, већ су наведене у оквиру Обрасца 1 - Спецификација предмета јавне набавке, као и у напоменама истог обрасца, а у свему сагласно Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара ("Службени гласник РС" 111/2015).

С' поштовањем

Комисија за јавну набавку бр. 20/17

Ђорђевић, Ивана
Ивана Ђорђевић, члан

Драгана Јоксимовић
Драгана Јоксимовић, заменик члана по Решењу

Љиљана Лепојевић
Љиљана Лепојевић, члан

