

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-40492-254/2017
Датум: 25.08.2017.

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 08/17, за набавку клима уређаја (образована Решењем бр. 0094-40494-158/2017 од 15.08.2017. године) на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке бр. 08/17, за набавку клима уређаја, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор:

Питање 1: Молимо Вас да нам у вези конкурсне документације за ЈН 08/17- набавка клима уређаја одговорите на следеће:

У конкурсној документацији Образац 1 – Техничка спецификација предмета јавне набавке под тачком 3 на стани 19, наведене су техничке карактеристике за клима уређаје капацитета 18000 Вт/ч, навели сте: Радни опсег -7 до + 52 С.

Питање: Да ли је дошло до грешке у делу Радни опсег до + 52 С ?, напомињемо да сте за клима уређаје капацитета 9000 Вт и капацитета 12000 Вт навели Радни опсег од -7 до +43С. Предпостављамо да је у питању грешка јер се из осталих наведених техничких карактеристика види да се ради о стандардним клима уређајима –хлађење/грејање, што подразумева радни опсег температуре од - 7 до + 43 (48) С

Одговор: Комисија наручиоца констатује да је у питању техничка грешка до које је дошло у изради конкурсне документације. Сагласно наведеном, наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће, у складу са законским одредбама, бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Измена ће бити извршена у Обрасцу 1 - Техничка спецификација предмета јавне набавке (на стр. 19 конкурсне документације), тако што у табели под редним бројем 3. радни опсег клима уређаја треба да буде од -7 до +43 °С или већи.

Комисија наручиоца:


Драгана Јоксимовић
Драгана Јоксимовић, члан
Лјиљана Лепојевић
Лјиљана Лепојевић, заменик члана
Ивана Ђорђевић
Ивана Ђорђевић, члан