

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40494-8/2018
Датум: 26.01.2018. године

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. 09/17, за набавку испоруке и уградње алармних система за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) за организационе јединице НСЗ, (образоване решењем директора Националне службе за запошљавање бр. 0094-40494-263/2017 од 29.12.2017. године), на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде (у даљем тексту: Захтев)

Поводом спелог Захтева у вези јавне набавке у отвореном поступку бр. 09/17, за набавку испоруке и уградње алармних система за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) за организационе јединице НСЗ, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), достављамо одговор:

Питање бр. 1: У тендерској документацији јавне набавке број 09/17 - Алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) на страни 13 у ставу VII пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици. Колико елемената (јављача) већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Суботици?

Одговор бр. 1: *Постоји инсталирано 24 адресабилна аутоматска јављача пожара са пратећим елементима.*

Питање бр. 2: На страни 43 у ставу X пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1), у клубу за тражење посла. Колико елемената (детектора) већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Сомбору?

Одговор бр. 2: *На локацији у Сомбору постоји 14 детектора.*

Питање бр. 3: На страни 44 у ставу XI пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату. Колико елемената (детектора) већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Ужицу?

Одговор бр. 3: *На локацији у Ужицу постоји 16 детектора.*

Питање бр. 4: У тендерској документацији јавне набавке број 09/17 - Алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) на страни 13 у ставу VII пише да је потребно доградити постојећи алармни системи за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици. Који су типови централних уређаја и каква је већ изведена конфигурација опреме која већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Суботици?

Одговор бр. 4: *Тип централног уређаја је аналогно-адресабилна микропроцесорска модуларна централа марке BOSCH FPA 1200, са конфигурацијом опреме инсталираном у једној петљи.*

Питање бр. 5: На страни 43 у ставу X пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински

пут бр. 1), у клубу за тражење посла. Који су типови централних уређаја и каква је већ изведена конфигурација опреме која већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Сомбору?

Одговор бр.5: Тип централних уређаја је BOSCH AMAX у зонској конфигурацији са 14 активних зона.

Питање бр. 6: На страни 44 у ставу XI пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату. Који су типови централних уређаја и каква је већ изведена конфигурација опреме која већ постоји на локацији у објекту НСЗ у Ужицу?

Одговор бр. 6: Тип централних уређаја је BOSCH AMAX у зонској конфигурацији са 16 активних зона.

Питање бр. 7: У тендерској документацији јавне набавке број 09/17 - Алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора). На страни 13 у ставу VII пише да је потребно доградити постојећи алармни системи за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици. Молим вас да наведете по којим набавкама је постојећа опрема набављена.

Одговор бр. 7: Питање није у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, по коме заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Питање бр. 8: На страни 43 у ставу X пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1), у клубу за тражење посла. Молим вас да наведете по којим набавкама је постојећа опрема набављена.

Одговор бр. 8: Питање није у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, по коме заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Питање бр. 9: На страни 44 у ставу XI пише да је потребно доградити постојећи алармни систем за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату. Молим вас да наведете по којим набавкама је постојећа опрема набављена.

Одговор бр. 9: Питање није у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, по коме заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

С' поштовањем

Комисија за јавну набавку бр. 09/17:



Гордана Јовановић, члан

Драгана Младеновић, члан

Бојана Рашковић Ђорић, заменик члана