

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

**ул. Светозара Марковића бр. 37**

**34000 Крагујевац**

**Дирекција, РЈ Београд**

**ул. Краља Милутина бр. 8**

**11000 Београд**

**факс: 011/2929-980**

**www.nsz.gov.rs**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**(ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА ВЕРЗИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)\***

**ЈАВНА НАБАВКА**

**БРОЈ 09/17**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ДОБАРА - АЛАРМНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ  
ОД КРАЂЕ И ОД ПОЖАРА (ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПРОВАЛНИ ДОЈАВНИ СИСТЕМ И  
ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА)**

*\* Напомена: Измене и допуне у односу на претходну верзију конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца дана 04.01.2018. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, начињене су у делу Друга обавезна документа (обрасци) која понуђач мора да достави, у поглављу 3. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 09/17 и упутство како се доказује испуњеност тих услова и то тако што је додата тачка под редним бројем 19. (стр. бр.16), у Обрасцу понуде (стр. бр. 59-60) где је додата колона под називом " Назив произвођача и ознака модела добара која се нуде (за централну опрему и детекторе (јављаче))", као и у тачкама 1.9. и 1.10. у погледу продужења рока за подношење понуда*

*Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњавани.*

**Београд, фебруар 2018. године**

**Страница 1 од 78**

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**  
**ул. Краља Милутина бр. 8**  
**Београд**  
Број0094-40494-266/2017  
Датум: 02.02.2018. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, у отвореном поступку бр. 09/17, број 0094-40494-262/2017 од 29.12.2017. године и Решења о образовању комисије број 0094-40494-263/2017 од 29.12.2017. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за јавну набавку алармних система за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17**

Конкурсна документација садржи:

<i>Ред.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Страна</i>
1	Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке	3-4
2	Упутство понуђачима како да сачине понуду	5-11
3	Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 09/17 и упутство како се доказује испуњеност тих услова	12-19
4	Референтна листа – пословни капацитет (Образац 1) и потврда референтног наручиоца (Образац ОП 1)	20-22
5	Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2)	23
6	Технички капацитет (Образац 3)	24
7	Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4)	25-55
8	Образац понуде (Образац 5)	56-60
9	Образац структуре цене (Образац 6)	61-62
10	Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)	63
11	Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 8а)	64
12	Образац изјаве понуђача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8б)	65
13	Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 8в)	66
14	Образац изјаве подизвођача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8г)	67
15	Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)	68
16	Модел уговора	69-75
17	Менично писмо - овлашћење (Прилог 1, 2 и 3)	76-78

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, [www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs), матични број: 17539957, ПИБ: 103277483; Дирекција, РЈ Београд, Ул. Краља Милутина бр.8, 11000 Београд.

### **1.2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Отворени поступак јавне набавке.

### **1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара.

### **1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)**

Особа за контакт је Љиљана Лепојевић, e-mail: [Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs](mailto:Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs), факс: 011/2929-980.

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова).

Пријем аката (личном предајом и редовном или електронском поштом) врши се у назначено радно време.

### **1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Набавка добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора).

Добра која су предмет ове јавне набавке морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена. Назив и ознака из Општег речника набавки: 31625200 – Алармни системи за дојаву пожара; 31625300 - Алармни системи за заштиту од крађе.

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је детаљнији опис захтеваних добара и количина, а у Обрасцу понуде локације испоруке и инсталације.

### **1.7. ОПИС ПАРТИЈА**

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.

### **1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>) и са интернет странице наручиоца ([www.nsz.gov.rs/](http://www.nsz.gov.rs/) Javne nabavke / Javne nabavke 2017.) линк:

**[http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne\\_nabavke\\_2017..cid34216](http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2017..cid34216)**

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом.

### **1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, дана **04.01.2018. године**.

Рок за подношење понуда је најкасније до **08.02.2018. године до 12:00 часова** у писарници Националне службе за запошљавање.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. **НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** (са знаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 09/17 – НАБАВКА ДОБАРА – АЛАРМНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД КРАЂЕ И ОД ПОЖАРА (ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПРОВАЛНИ ДОЈАВНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА) - НЕ ОТВАРАТИ"), **НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.**

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблагоприятним. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са знаком да су поднете неблагоприятно.

#### **1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда обавиће Комисија **08.02.2018. године, са почетком од 12:15 часова** у просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.

## **2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

### **2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. **Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.**

**У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном образцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.**

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

**Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.**

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са знаком: "Понуда за јавну набавку број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) - не отварај"), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача.

### **2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА**

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.

### **2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

### **2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара.

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

## **2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем.

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача.

### **2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача**

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 09/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **2.6.2. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације).

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Сходно члану 80. став 9. ЗЈН, Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци пренесе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити регулисано.

Доспела потраживања могу бити пренета директно подизвођачу само за добра која је подизвођач директно испоручио Наручиоцу, а што ће анексом уговора бити прецизирано.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 09/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН.

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **2.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ**

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. Авансно плаћање није предвиђено.

Рок одложеног плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде. Понуђени рок одложеног плаћања ће се, у случају потребе, користити као резервни критеријум за доделу уговора, уколико више понуђача понуде исте укупне цене.

Понуђач, односно произвођач или представништво произвођача одговара наручиоцу за квалитет, функционалност и исправност испоручених и инсталираних добара, која су предмет ове јавне набавке у гарантном року наведеном у Обрасцу понуде.

Минимални гарантни рок за испоручена и инсталирана добра који наручилац захтева је 36 месеци (три године) од момента испоруке и уградње.

Понуђач је обавезан да се, у току трајања гарантног рока, у року од 8 часова од пријаве квара одазове, изађе на локацију на којој се предметна опрема налази и започне са отклањањем квара, о свом трошку. Уколико је понуђени рок плаћања или гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке и инсталације предметних добара је на локацијама наручиоца наведеним у Обрасцу понуде, где су наведени објекти Наручиоца на којима ће предметна добра бити испоручивана и инсталирана.

Максимални дозвољени рок испоруке и инсталације у коме је понуђач обавезан да се одазове позиву Наручиоца испоручи и инсталира предметна добра је 15 дана од пријема налога Наручиоца.

Уколико је понуђени рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## **2.8. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере и у укупном износу (без и са ПДВ-ом) и морају бити фиксне током читавог периода важења уговора.

У цене исказане у понуди морају бити укључени и трошкови инсталације, као и трошкови уговара, истовара, транспорта и испоруке на локације Наручиоца наведене у Обрасцу понуде, као и сви остали трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке.

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

## **2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

**Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза** изабраног понуђача - добављача (добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније у року од 7 дана од закључења уговора), достави менично писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код кога је жирант

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке и могу бити активирани у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу. Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. "Службени гласник РС" бр. 56/11, 80/15 и 76/16).

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 2. ЗЈН, наручилац ће понуду таквог понуђача одбити.

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно члану 82. ЗЈН.

## **2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на е-mail: Ljiljana.lepojevic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз напомену "Додатна објашњења за јавну набавку број 09/17". Особа за контакт: Љиљана Лепојевић. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

## **2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, укључујући и увид у узорке и тестирање предметне опреме.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увид) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена.



*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена без ПДВ-а за захтевану количину добара из Обрасца понуде, за све захтеване локације Наручиоца, а у складу са Техничком спецификацијом предмета јавне набавке.

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, који у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15), не сме бити дужи од 45 дана.

### **2.13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА (И ПОДИЗВОЂАЧА) О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, које су саставни део конкурсне документације.

Такође, уколико понуђач је подноси понуду са подизвођачем, и подизвођач је дужан да достави изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. став 2. ЗЈН. То се врши попуњавањем, потписивањем и печатањем изјаве – Обрасца изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, које су саставни део конкурсне документације.

### **2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **2.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпробални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (<http://kjin.rs/uputstvo-o-uplati-takse/>).

## **2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Рок из претходног става, у ЗЈН предвиђеном случају, може бити продужен одлуком наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН.

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Предвиђени датум закључења уговора је током фебруара месеца 2018. године.

## **2.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменутог ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

### 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ

#### ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 09/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

**3.1.** Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. ЗЈН и одредбама конкурсне документације. **Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи:**

Р/бр.	Услов из члана 75. и 76. ЗЈН:	Докази из члана 77. ЗЈН:
<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b>		
1	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p><b>Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног суда.</b>  <u>Уколико је понуђач предузетник</u> доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  <u>Уколико је понуђач физичко лице</u> за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ</p>
2	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p><b><u>За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника или физичког лица:</u></b>                      - Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а</p> <p><b><u>За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):</u></b>                      - За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:  <b>а) Уверење Основног суда</b>, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  <b>б) Уверење Вишег суда</b> (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)                      - За дела организованог криминала:  <b>ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду</b></p> <p><b>Напомена:</b> уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала)</p>

3	<p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији</p>	<p>Потврде надлежног пореског органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије</li> <li>- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова</li> </ul> <p><b>Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица.</b></p>
4	<p>Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за обављање делатности која је предмет јавне набавке, у складу са Законом о приватном обезбеђењу и у складу са чланом 29. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник СРС" бр. 37/88) и чланом 22. став 2. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник СРС" бр. 37/88 и "Службени гласник РС" бр. 48/94)</p>	<p><b>За противпровални систем</b></p> <p>а) Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, издата од МУП-а Републике Србије</p> <p>б) Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите, издата од МУП-а Републике Србије</p> <p>в) Лиценца за вршење послова физичко – техничке заштите лица, имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, издата од МУП-а Републике Србије</p> <p><b>За противпожарни дојавни систем</b></p> <p>а) Решење издато од МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, за извођење стабилних система за дојаву пожара</p> <p>б) Решење издато од МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, за пројектовање стабилних система за дојаву пожара</p> <p>Достављени докази морају бити важећи на дан отварања понуда</p>
<b>ДОДАТНИ УСЛОВИ</b>		
5	<p>Да понуђач задовољава неопходан пословни капацитет, тј. вредност без ПДВ-а, најважнијих испоручених и уграђених добара која су предмет ове јавне набавке (алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)), у периоду од претходне две календарске године (2016. и 2017.) мора да буде најмање једнака или већа од <b>10.000.000,00 дин. без ПДВ-а (укупно), на најмање 10 различитих локација</b></p>	<p><b>Пословни капацитет - референтна листа (попуњен, потписан и печатиран Образац 1), са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1).</b></p> <p>Потврде купаца (референтних наручилаца), садрже податке о купцу (референтном наручиоцу), врсти и укупној вредности испоручених и инсталираних добара без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су добра испоручена и инсталирана.</p> <p>Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико купац (референтни наручилац) потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски.</p> <p>У референтној листи и у референтним потврдама морају бити заступљене обе врсте опреме која је предмет набавке - алармни системи за заштиту од крађе и од пожара.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају).</p> <p>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</p>

6	<p>Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање десет запослених од којих најмање два инжењера са 353 и 453 лиценцама и положеним стручним испитом из противпожарне заштите, као и најмање осам техничара са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника и положеним стручним испитом из противпожарне заштите</p>	<p><b>Кадровски капацитет (попуњен, печатиран и потписан Образац 2), са доказима:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>фотокопије уговора</b> за сваког запосленог или по другом основу ангажованог радника наведеног у списку (Образац 2) из кога се види да су радници запослени или по другом основу ангажовани код понуђача;</li> <li>- <b>фотокопије лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања понуда</b> (за инжењере)</li> <li>- <b>фотокопије важећих лиценци за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника</b>, издатих од МУП-а Републике Србије (за техничаре)</li> <li>- <b>потврде о положеном стручном испиту из противпожарне заштите</b> (за инжењере и техничаре)</li> </ul> <p>Напомена: Чланом 199. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да уговори о делу неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно понуђача.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају).</p> <p>Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези</p>
7	<p>Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, и то са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- најмање 100 m<sup>2</sup> пословног простора</li> <li>- најмање 5 возила</li> <li>- најмање једним оперативним центром даљинског надзора који је 24 часа доступан за пријаву кварова и за пријем информација о активирању или квару на систему детекције провале и/или пожара</li> </ul>	<p><b>Технички капацитет (Образац 3), са доказима:</b></p> <p>за пословни простор и центар за даљински надзор: фотокопија купопродајног уговора, власничког листа, извода из катастра, уговора о закупу, уговора о пословно-техничкој сарадњи, уговора о уступању простора на коришћење (довољно је доставити само један од понуђених докумената)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за теретна возила: копије саобраћајних дозвола (или читача саобраћајних дозвола) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг), уговора о закупу или уговора о пословно – техничкој сарадњи (довољно је доставити само један од понуђених докумената)-</li> </ul> <p>Понуђач може, као доказ за располагање одређеном имовином, доставити и фотокопију пописне листе од 31.12.2016. године (са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна имовина – маркером, оловком или на неки други начин), картицу основних средстава или набавну фактуру.</p> <p>Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају). Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези.</p>

8	<p>Да понуђач има овлашћење произвођача или представништва произвођача за продају, инсталирање и сервисирање опреме коју нуди у поступку јавне набавке, и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- централе</li> <li>- детекторе</li> </ul>	<p><b>Ауторизација (овлашћење или потврда) произвођача или представништва произвођача</b>, којом произвођач или представништво произвођача гарантује да је понуђач овлашћен за продају, инсталирање и сервисирање предметне опреме (централа и детектора) коју нуди у поступку јавне набавке. Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну набавку и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду. Уколико је наведена ауторизација на страном језику, потребно је да понуђач, поред изворног документа, достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички, тј. кумулативно. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов.</p>
9	<p>Да понуђач има уведен стандард ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом), ИСО 27001 (Систем менаџмента заштите и безбедности информација) и ОХСАС 18001 (Систем менаџмента безбедности и здравља на раду), или одговарајуће стандарде. Поред наведеног потребно је да понуђач испуњава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2008 за пружање услуга менаџмента из контролног центра и техничких система заштите или одговарајућег стандарда</p>	<p>Као доказ, понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености наведених или одговарајућих стандарда, издатих од домаћег или иностраног сертификационог тела. Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (кумулативно), а ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов</p>
<b>ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ</b>		
10	<p><b>Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају сви чланови групе понуђача или понуђач који је конзорцијом уговором овлашћен да потписује документацију</li> </ul>	
11	<p><b>Образац понуде (Образац 5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печетирају или понуђач који је конзорцијом уговором овлашћен да потписује документацију</li> </ul>	

12	<p><b>Образац структуре цене (Образац 6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач је обавезан да попуни податке, и да печатира и потпише образац на крају. Поред цена предметних добара, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној цени за тражену количину добара без ПДВ-а</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача или понуђач који је конзорцијом уговором овлашћен да потписује документацију</li> </ul>
13	<p><b>Образац изјаве о независној понуди (Образац 7)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> </ul>
14	<p><b>Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8а и Образац 8б / Образац 8в и Образац 8г)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, обрасци се штампају или фотокопирају у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача их одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> <li>- у случају подношења понуде са подизвођачем, подизвођач потписује и печатира Образац 9в и Образац 9г</li> </ul>
15	<p><b>Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде</li> <li>- у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом</li> </ul>
16	<p><b>Модел уговора</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), овери печатом и потпише на крају, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора</li> <li>- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви га истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају на крају или понуђач који је конзорцијом уговором овлашћен да потписује документацију</li> </ul>
17	<p>Изјава о гаранцији за понуђена добра. Понуђена добра морају бити под гаранцијом, у року од најмање 3 године од момента инсталације. Уколико је наведени документ на страном језику, понуђач је поред изворног документа обавезан да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.</p>
18	<p>У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације</p>
19	<p>За централну опрему и детекторе (јављаче), понуђач мора да достави техничку документацију произвођача (каталоге, проспекте, упутства за употребу, техничке спецификације или слично) или линк ка интернет страници на којој је иста доступна. Наведена техничка документација може бити и на страном језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод на српски језик, али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке карактеристике и сл.) из којих се може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима</p>



**Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом.

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

**Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5 ЗЈН, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих, осим доказа о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке), који је обавезан да достави (услов из тачке 4 из горње табеле).**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

### **3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели наведени под тачкама 1 до 3, и да достави доказе о испуњености истих, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов наведен под тачком 4 у горњој табели), дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове (пословни, кадровски, технички капацитет, ауторизација произвођача/представништва произвођача и поседовање захтеваних сертификата) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички

Што се тиче образаца из одељка "ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ", **Техничка спецификација предмета јавне набавке, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета, не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, ОДВОЈЕНО фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде.**

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или слично). Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације.

### **3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН**

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3, а доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Додатне услове (пословни, кадровски, технички капацитет, ауторизација произвођача/представништва произвођача и поседовање захтеваних сертификата), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача), док подизвођачи то нису у обавези.

### **3.4. Предност за понуђаче који нуде добра домаћег порекла**

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ("Службени гласник РС" број 33 од 10.04.2013. године), ближе се уређује начин на основу којег се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла.

Доказ о домаћем пореклу добара доставља се уз понуду понуђача.

Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

<b>УКУПНО:</b>				

**Напомена:** Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 5 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 09/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност испоручених добара коју захтева наручилац.

Датум:

\_\_\_\_\_

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

Образац ОП 1

Назив референтног наручиоца:	
Седиште:	
Улица и број:	
Телефон:	
Матични број:	
ПИБ:	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

**ПОТВРДУ**

којом потврђујемо да је Добављач \_\_\_\_\_ (назив Добављача), из \_\_\_\_\_ (седиште Добављача), током (или у периоду од –до) \_\_\_\_\_ године, испоручио и инсталирао алармне системе за заштиту од крађе, на \_\_\_\_\_ наших објеката (број објеката на којима је опрема испоручена и инсталирана), у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу уговора/фактура бр. \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ (број и датум уговора/фактура), као и алармне системе за заштиту од пожара, на \_\_\_\_\_ наших објеката (број објеката на којима је опрема испоручена и инсталирана), у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу уговора/фактура бр. \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_ (назив Добављача), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке алармних система за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), за потребе Националне службе за запошљавање број 09/17, и у друге сврхе се не може користити.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

**Наручилац – Купац**

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе.**

**КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

Списак и квалификациона структура радника

Редни број	Име и презиме радника	Радно место у систематизацији или по уговору	Стручна спрема	Лиценца	Положени стручни испит из противпожарне заштите
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**Напомена:** Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком б табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 09/17 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже. У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног лица  
понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

<b>I) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Прокупљу (ул. Цара Лазара бр. 49)</b>								
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модулarna противпожарна централа са 1 петљом /2 гране, проширива на 2 петље/4 гране (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робустном кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. (ком.) Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно.	ком.	1					
2	Резервно напајање 26Ah/12V - (ком.)	ком.	2					
3	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе (ком.) EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, два интегрисана изолатора петље. Опрема: BOSCH FAP-425-O или еквивалентно	ком.	40					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

4	Адресабилни оптичко-термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, (ком.) EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, два интегрисана изолатора петље. Опрема: BOSCH FAP-425-OT или еквивалентно	ком.	2				
5	Подножје за ознаку детектора пожара - испорука и монтажа (ком.) Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	42				
6	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. (ком.) Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	42				
7	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу, (ком.) Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	12				
8	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	ком.	9				
9	Испорука и полагање каблова J-N(st)H 2x2x0,8мм, за јављаче пожара, кабл се полаже на обујмицама	м'	800				
10	Испорука и полагање каблова за напајање сирена NHXH Fe180/E30 2x1,5мм2, кабл се полаже на обујмицама.	м'	400				
11	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
12	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника.	паушал	1				
<b>УКУПНО I)</b>							

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

**II) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Вршцу (ул. Феликса Милекера бр. 21)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II	III = I x II	IV
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модулarna противпожарна централа са 1 петљом /2 гране, проширива на 2 петље/4 гране (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робуственом кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно	КОМ.	1				
2	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2				
3	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAP-425-O или еквивалентно	КОМ.	33				
4	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAN-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	3				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Ознака детектора пожара - испорука и монтажа Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	36				
6	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	36				
7	Паралелни индикатор пожара. Опрема: BOSCH FAA-420-RI-ROW или еквивалентно	ком.	0				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	6				
9	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	ком.	5				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	м'	15				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окидања В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-H(st)H 2x2x0,8mm, за јављаче пожара	м'	460				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена NHXH-J Fe180/E30 3x1,5mm <sup>2</sup>	м'	79				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације	м'	250				
15	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
16	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО II)</b>							

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

<b>III) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Трстенику (ул. Радоја Крстића бр. 11)</b>							
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II	III = I x II	IV
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модулarna противпожарна централа са 1 петљом /2 гране, проширива на 2 петље/4 гране (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робустном кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно	КОМ.	1				
2	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2				
3	Адресабилни оптичко - термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, (ком.) EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, два интегрисана изолатора петље. Опрема: BOSCH FAP-425-OT или еквивалентно	КОМ.	23				
4	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAN-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	1				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Ознака детектора пожара - испорука и монтажа Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	24				
6	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	24				
7	Паралелни индикатор пожара. Опрема: BOSCH FAA-420-RI-ROW или еквивалентно	ком.	11				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	2				
9	Конвенционална противпожарна сирена за повезивање са стробом, 32 различита тона, јачина тона између 83 dB(A) и 110 dB(A), заштита IP65 за унутрашњу или сполјашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM 320LED-SRD или еквивалентно	ком.	1				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	м'	30				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окиданја В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-H(st)H 2x2x0,8мм, за јављаче пожара	м'	140				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена J-H( St) H Fe180/E30 2x2x0.8мм	м'	10				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације.	м'	4				
15	Испорука и постављање бужир црева (халоген-фрее) F16mm, за електричне инсталације	м'	120				
16	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
17	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО III)</b>							

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

<b>IV) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сремској Митровици (ул. Светог Димитрија бр. 31)</b>							
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II	III = I x II	IV
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модулarna противпожарна централа са 1 петљом /2 гране, проширива на 2 петље/4 гране (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робустном кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно	КОМ.	1				
2	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2				
3	Адресабилни оптичко - термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, (ком.) EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, два интегрисана изолатора петље. Опрема: BOSCH FAP-425-OT или еквивалентно	КОМ.	39				
4	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAN-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	2				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Ознака детектора пожара - испорука и монтажа Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	41				
6	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	41				
7	Паралелни индикатор пожара. Опрема: BOSCH FAA-420-RI-ROW или еквивалентно	ком.	1				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	6				
9	Конвенционална противпожарна сирена за повезивање са стробом, 32 различита тона, јачина тона између 83 dB(A) и 110 dB(A), заштита IP65 за унутрашњу или сполјашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM 320LED-SRD или еквивалентно	м'	5				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	м'	20				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окидања В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-H(st)H 2x2x0,8mm, за јављаче пожара	м'	750				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена J-H( St) H Fe180/E30 2x2x0.8mm	м'	110				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације	м'	400				
15	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
16	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО IV)</b>							



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

**V) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Чачку (ул. Жупана Страцимира бр. 35)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II		III = I x II
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модуларна противпожарна централа са 2 петље /4 гране, проширива (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робустном кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-С или еквивалентно	КОМ.	1				
2	Модул проширења за додатну петљу за противпожарну централу дужина петље до 1600м, потрошње до 300мА. Опрема: BOSCH LSN 0300 А или еквивалентно	КОМ.	1				
3	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2				
4	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAP-425-О или еквивалентно	КОМ.	39				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FАH-425-T-R или еквивалентно	ком.	2				
6	Ознака детектора пожара - испорука и монтажа. Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	41				
7	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	41				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	5				
9	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	ком.	5				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2	м'	25				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окиданја В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-N(st)H 2x2x0,8мм, за јављаче пожара	м'	495				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена NHXH-J Fe180/E30 3x1,5mm2	м'	84				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације.	м'	315				
15	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
16	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО V)</b>							

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

<b>VI) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Бору (ул. 7. Јула бр. 29)</b>								
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модулarna противпожарна централа са 2 петље /4 гране, проширива (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робуственом кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно	КОМ.	1					
2	Модул проширења за додатну петљу за противпожарну централу дужина петље до 1600м, потрошње до 300мА. Опрема: BOSCH LSN 0300 А или еквивалентно	КОМ.	1					
3	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2					
4	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAP-425-О или еквивалентно	КОМ.	42					
5	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAH-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	1					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

6	Подножје за ознаку детектора пожара - испорука и монтажа. Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	43				
7	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	43				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	6				
9	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	ком.	5				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2	м'	30				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окиданја В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-N(st)H 2x2x0,8мм, за јављаче пожара	м'	532				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена NHXH Fe180/E30 3x1,5mm2	м'	65				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације	м'	295				
15	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
16	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО VI)</b>							

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

<b>VII) Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1)</b>								
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Аналогно-адресабилна микропроцесорска модуларна противпожарна централа са 2 петље /4 гране, проширива (127 адресабилних елемената по петљи), Панел контролер за контролу система за дојаву пожара, Етхернет интерфејс за повезивање на BMS, серијски интерфејс за повезивање на евакуациони систем, USB интерфејс за програмирање централе путем лап-топа, могућност повезивања до 3 удаљена паралелна таблоа, повезивање до 6 функционалних модула (сви модули су у робуственом кућишту електро-статички заштићени) за прилагођење захтевима корисника; EN 54-2. Опрема: BOSCH 1200-C или еквивалентно	КОМ.	1					
2	Модул проширења за додатну петљу за противпожарну централу дужина петље до 1600м, потрошње до 300мА. Опрема: BOSCH LSN 0300 А или еквивалентно	КОМ.	1					
3	Резервно напајање 26Ah/12V	КОМ.	2					
4	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAP-425-О или еквивалентно	КОМ.	33					
5	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAN-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	8					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

6	Подножје за ознаку детектора пожара - испорука и монтажа. Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	ком.	41				
7	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	ком.	41				
8	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	ком.	6				
9	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	ком.	5				
10	Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2	м'	30				
11	Аутоматски осигурач 1р, називне струје 10А, к-ке окиданја В. Осигурач се уграђује у разводни ормар	ком.	1				
12	Испорука и полагање каблова J-N(st)H 2x2x0,8мм, за јављаче пожара	м'	675				
13	Испорука и полагање каблова за напајање сирена NHXH Fe180/E30 3x1,5mm2	м'	135				
14	Испорука и постављање каналица (халоген-фрее) за електричне инсталације	м'	350				
15	Ситан инсталациони материјал	паушал	1				
16	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
<b>УКУПНО VII)</b>							

**VIII) Доградња постојећег алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12) - опрема мора бити компатибилна са постојећом BOSCH опремом**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II		III = I x II
1	Модул проширења за додатну петљу за противпожарну централу, дужина петље до 1600м, потрошње до 300mA. Опрема: BOSCH LSN 0300 А или еквивалентно	КОМ.	1				
2	Адресабилни оптички аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAP-425-О или еквивалентно	КОМ.	31				
3	Адресабилни термодиференцијални / термомаксимални аутоматски јављач пожара, за повезивање на адресабилне централе, EN 54-17 опсег рада -20 °Ц то +65 °Ц, интегрисан изолатор петље. Опрема: BOSCH FAN-425-T-R или еквивалентно	КОМ.	1				
4	Подножје за ознаку детектора пожара - испорука и монтажа. Опрема: BOSCH TP400 или еквивалентно	КОМ.	32				
5	Подножје детектора пожара, АБС пластика, терминали без шrafoва, одговарајући степен заштите са уметнутим детектором пожара. Опрема: BOSCH MSS 400В или еквивалентно	КОМ.	32				
6	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу. Опрема: BOSCH FMC-210-DM-G-R или еквивалентно	КОМ.	13				
7	Конвенционална противпожарна сирена, 28 различитих тонова, јачина тона између 93 dB(A) и 114 dB(A), заштита IP54 или IP65 за унутрашњу или спољашњу монтажу. Опрема: BOSCH FNM SRD 320 или еквивалентно	КОМ.	2				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

8	Испорука и полагање кабла РРУ 3x1.5mm	м'	15				
9	Испорука и полагање каблова J-N(st)H 2x2x0,8mm, за јављаче пожара	м'	200				
10	Испорука и постављање каналаца (халоген-фрее) за електричне инсталације	м'	20				
11	Програмирање противпожарне централе. Израда корисничког упутства, контролне књиге и алармног плана, обука корисника	паушал	1				
12	GPRS уређај за комуникацију са мониторинг центром	ком.	1				
<b>УКУПНО VIII)</b>							



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

**IX) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а		Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II			
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LSOH) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставака од LSOH материјала.	м'	100				
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м'	500				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXH 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м'	5				
4	Bosch, AMAKS Panel 3000-P3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ.	1				
5	Bosch, DX2010 Series Input Expander Експанзиони модул за 8 зона	КОМ.	3				
6	Модул додатног напајања 12VDC 3 А, 6 или 12 V са пуњачем акумулатора + мрежни осигурач	КОМ.	1				
7	Метална кутија за смештање опреме	КОМ.	1				
8	Трансформатор 220 VAC/ 16.5 VAC, 30 VA	КОМ.	1				
9	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah.	КОМ.	2				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

10	Резервно напајање, Ассу 12 V/2 Ah.	ком.	1				
11	Bosch, АМАХ keypad 4000 Т Р3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ станја система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	ком.	1				
12	Bosch, ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мх11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од -29 °C до 49°C	ком.	32				
13	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	ком.	1				
14	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	ком.	1				
15	Ситан потрошни материјал и неподвижни трошкови.	паушал	1				
16	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковооца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	паушал	1				
17	Услуга даљинског надзора – са интервенцијом, за период 12 месеци	1 месец	12				
<b>УКУПНО IX)</b>							

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

<b>X) Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1), у клубу за тражење посла</b>							
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LS0H) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставка од LS0H материјала	м'	50				
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система	м'	100				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXH 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања	м'	5				
4	Bosch, DX2010 Series Input Expander Експанзиони модул за 8 зона	КОМ.	1				
5	Модул додатног напајања 12VDC 3 А, 6 или 12 V са пуњачем акумулатора + мрежни осигурач	КОМ.	1				
6	Метална кутија за смештање опреме	КОМ.	1				
7	Трансформатор 220 VAC/ 16.5 VAC, 30 VA	КОМ.	1				
8	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah	КОМ.	1				
9	Bosch, АМАХ keypad 4000 Т Р3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ стања система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ.	1				
10	Bosch, ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од -29 °C до 49°C	КОМ.	8				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

11	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ.	1				
12	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковооца системом. 3. Пројекат изведеног стања	паушал	1				
<b>УКУПНО X)</b>							

**XI) Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату**

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а		Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II			
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III = I x II</b>	<b>IV</b>	<b>V = III + IV</b>
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LSOH) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставка од LSOH материјала.	м'	50				
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м'	100				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXHX 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м'	5				
4	Bosch, DX2010 Series Input Expander Експанзиони модул за 8 зона	КОМ.	1				
5	Модул додатног напајања 12VDC 3 А, 6 или 12 V са пуњачем акумулатора + мрежни осигурач	КОМ.	1				
6	Метална кутија за смештање опреме	КОМ.	1				
7	Трансформатор 220 VAC/ 16.5 VAC, 30 VA	КОМ.	1				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

8	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah.	ком.	1				
9	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EH50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од -29 °C до 49°C	ком.	8				
10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	паушал	1				
<b>УКУПНО XI)</b>							

**XII) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Пландишту (ул. Карађорђева бр. 6б)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LS0H) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставака од LS0H материјала.	м	20					
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100					
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXHX 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

4	Bosch, АМАКС Panel 3000-P3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1				
5	Bosch, АМАХ keypad 4000 T P3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ станја система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				
6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	КОМ	4				
7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	КОМ	1				
8	Резервно напајање, Асси 12 V/7 Ah.	КОМ	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ	1				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XII)</b>							

**XIII) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Житораћи (ул. Војводе Мишића бр. 5)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LSOH) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, објумица и наставка од LSOH материјала.	м	20					
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100					
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXHX 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5					
4	Bosch, АМАКС Panel 3000-Р3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Bosch, АМАХ keypad 4000 T P3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ стања система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				
6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11mх11m, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	КОМ	4				
7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	КОМ	1				
8	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah.	КОМ	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ	1				
10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XIII)</b>							



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

<b>XIV) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сенти (ул. Бошка Југовића бр. 1)</b>							
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
				I	II	III = I x II	IV
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LS0H) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставка од LS0H материјала.	м	20				
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла ЈН(St)Н 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла ННХНХ 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5				
4	Bosch, АМАКС Panel 3000-Р3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1				
5	Bosch, АМАХ keypad 4000 Т Р3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ стања система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EH50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	ком	4				
7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	ком	1				
8	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah.	ком	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	ком	1				
10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XIV)</b>							

<b>XV) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Новом Кнежевцу (ул. Цара Душана бр. 9)</b>							
Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици	Укупна цена за захтевану	ПДВ	Укупна цена
				мере у дин. без ПДВ-а	за захтевану количину у дин. без ПДВ-а		за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LS0H) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставака од LS0H материјала.	м	20				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла ЈН(St)Н 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла ННХНХ 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5				
4	Bosch, АМАКС Panel 3000-Р3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1				
5	Bosch, АМАХ keypad 4000 Т Р3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ стања система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				
6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	КОМ	4				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	КОМ	1				
8	Резервно напајање, Асси 12 V/7 Ah.	КОМ	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ	1				
10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XV)</b>							

**XVI) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Чоки (ул. Маршала Тита бр. 21)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а		Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а III = I x II	ПДВ IV	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом V = III + IV
			I	II			
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LSOH) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, обујмица и наставка од LSOH материјала.	м	20				
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100				
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXHX 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5				

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

4	Bosch, АМАКС Panel 3000-P3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1				
5	Bosch, АМАХ keypad 4000 Т Р3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ станја система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				
6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	КОМ	4				
7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	КОМ	1				
8	Резервно напајање, Асси 12 V/7 Ah.	КОМ	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ	1				

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XVI)</b>							

**XVII) Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Кањижи (ул. Позоришна бр. 6)**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина		Цена по јединици мере у дин. без ПДВ-а	Укупна цена за захтевану количину у дин. без ПДВ-а	ПДВ	Укупна цена за захтевану количину у дин. са ПДВ-ом
			I	II	III = I x II	IV	V = III + IV	
1	Испорука и уградња ребрасте инсталационе (LSOH) цеви пречника 20/14мм. Позиција обухвата уградњу потребних разводних кутија, објумица и наставка од LSOH материјала.	м	20					
2	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла JH(St)H 3x2x0,8мм за повезивање сензора алармног система.	м	100					
3	Испорука и полагање у већ постављене цеви и у ПНК каналима кабла NHXHX 3x1,5мм <sup>2</sup> за напајање алармне централе и додатног напајања.	м	5					
4	Bosch, АМАКС Panel 3000-Р3-SR. Набавка, испорука и монтажа алармне centrale 8 зона (прошириво до 32) / 8 партиција са металним кућиштем и трансформатором, тампер, интегрисани ПСТН комуникатор. Интегрисана ПСТН дојава преноси аларм преко заједничке телефонске мреже на телефон и / или Центар даљинског надзора, док се истовремено гласовна порука о неовлашћеном присуству НН лица, шаље на фиксни или мобилни телефон власника. Директна УСБ конекција.	КОМ	1					

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

5	Bosch, АМАХ keypad 4000 T P3. Набавка, испорука и монтажа шифратора 1 зона, једноставне иконе за приказ стања система, брзо програмирање у менију, 3 паник тастера (паник, пожар и медицински), приказивање догађаја на дисплеју. EN 50131-3 Grade 2	КОМ	1				
6	Bosch,ISC-BDL2-WP12G dual detector Дуални (PIR и микроталасни) детектор високоотпоран на лажне аларме (и на ситне животиње), са широком области покривености од 11мx11м, EN50131-2-4 Grade 2 Compliant, технологија дуалне детекције комбинацијом инфрацрвених и микроталаса уз помоћ напредне обраде сигнала, 2 LOOK DOWN зоне, опсег радне температуре од - 29 °C до 49°C	КОМ	4				
7	Испорука и уградња спољне самонапајајућа сирена са строб лампом, са заштитом од саботаже	КОМ	1				
8	Резервно напајање, Ассу 12 V/7 Ah.	КОМ	1				
9	Испорука и уградња алармне сирене са строб лампом за унутрашњу монтажу	КОМ	1				
10	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: 1. Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад 2. Едукација руковоаца системом. 3. Пројекат изведеног стања.	пауш	1				
<b>УКУПНО XVII)</b>							

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

Образац 5

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

<b>1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (понуђава понуђач)</b>	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача (улица, број и град):	
Врста правног лица ( <i>заокружити једну од понуђених опција</i> ):	А) микро Б) мало В) средње Г) велико Д) физичко лице
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Начин подношења понуде ( <i>заокружити понуђену опцију</i> ):	А) самостално Б) заједничка понуда Ц) са подизвођачем



<b>2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач)</b>	
Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса учесника у заједничкој понуди (улица, број и град):	
Матични број учесника у заједничкој понуди:	
Порески идентификациони број учесника у заједничкој понуди:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса учесника у заједничкој понуди:	
Број телефона:	
Факс:	
Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
<b><u>Напомена:</u></b> Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди	

<b>3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач)</b>	
Назив подизвођача:	
Адреса подизвођача (улица, број и град):	
Матични број подизвођача:	
Порески идентификациони број подизвођача:	
Име и презиме особе за контакт:	
Електронска адреса подизвођача:	
Број телефона:	
Факс:	
Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
<b><u>Напомена:</u></b> Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача	

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

Објекат		Назив произвођача и ознака модела добара која се нуде (за централну опрему и детекторе (јављаче))	Укупна понуђена цена услуге без ПДВ-а (подаци се преузимају из обрасца Техничке спецификације предмета јавне набавке – Образац 4)	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена услуге са ПДВ-ом
I)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Прокупљу (ул. Цара Лазара бр. 49)				
II)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Вршцу (ул. Феликса Милекера бр. 21))				
III)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Трстенику (ул. Радоја Крстића бр. 11)				
IV)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сремској Митровици (ул. Светог Димитрија бр. 31)				
V)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Чачку (ул. Жупана Страцимира бр. 35)				
VI)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Бору (ул. 7. Јула бр. 29)				
VII)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1)				
VIII)	Доградња постојећег алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12) - опрема мора бити компатибилна са постојећом BOSCH опремом				
IX)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12)				
X)	Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1), у клубу за тражење посла				
XI)	Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату				

Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)

XII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Пландишту (ул. Карађорђева бр. 66)				
XIII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Житорађи (ул. Војводе Мишића бр. 5)				
XIV)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сенти (ул. Бошка Југовића бр. 1)				
XV)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Новом Кнежевцу (ул. Цара Душана бр. 9)				
XVI)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Чоки (ул. Маршала Тита бр. 21)				
XVII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Кањижи (ул. Позоришна бр. 6)				
<b>УКУПНО I) + II) + III) + IV) + V) + VI) + VII) + VIII) + IX) + X) + XI) + XII) + XIII) + XIV) + XV) + XVI) + XVII)</b>					

У исказане цене су укључени сви трошкови испоруке и уградње предметних добара на локацијама Наручиоца, као и сви остали трошкови који могу настати у вези са извршењем уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.

**Важење понуде (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - минимум 90 дана од дана отварања понуда):** \_\_\_\_\_

**Рок испоруке и уградње (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ):** \_\_\_\_\_

**Начин и рок плаћања (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - минимум 15 дана):** одложено, у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно сачињене фактуре, отпремнице и записника или неког др. документа, којима се доказује да су добра испоручена и уграђена.

**Гарантни рок на испоручена и уграђена добра (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - минимум 36 месеци):** \_\_\_\_\_ месеца/и од дана испоруке и уградње.

**Датум:**

\_\_\_\_\_

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

\_\_\_\_\_

Образац 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Објекат		Укупна понуђена цена услуге без ПДВ-а (подаци се преузимају из обрасца Техничке спецификације предмета јавне набавке – Образац 4)	Посебно исказан укупни ПДВ	Укупна понуђена цена услуге са ПДВ-ом	Учешће трошкова и добити у цени ( у % од цене из колоне I )			
					Трошкови рада	Трошкови опреме, резервних делова и потрошног материјала	Путни трошкови	Добит
		I	II	III = I+II	IV	V	VI	VII
I)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Прокупљу (ул. Цара Лазара бр. 49)							
II)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Вршцу (ул. Феликса Милекера бр. 21))							
III)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Трстенику (ул. Радоја Крстића бр. 11)							
IV)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сремској Митровици (ул. Светог Димитрија бр. 31)							
V)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Чачку (ул. Жупана Страцимира бр. 35)							
VI)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Бору (ул. Јула бр. 29)							
VII)	Уградња новог алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1)							
VIII)	Доградња постојећег алармног система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12) - опрема мора бити компатибилна са постојећом BOSCH опремом							

*Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 09/17, алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора)*

IX)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Суботици (ул. Јована Микића бр. 12)							
X)	Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сомбору (ул. Апатински пут бр. 1), у клубу за тражење посла							
XI)	Проширење постојећег алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Ужицу (ул. Железничка пут бр. 22), на првом спрату							
XII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Пландишту (ул. Карађорђева бр. 66)							
XIII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Житорађи (ул. Војводе Мишића бр. 5)							
XIV)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Сенти (ул. Бошка Југовића бр. 1)							
XV)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Новом Кнежевцу (ул. Цара Душана бр. 9)							
XVI)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Чоки (ул. Маршала Тита бр. 21)							
XVII)	Уградња новог алармног система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) у објекту НСЗ у Кањижи (ул. Позоришна бр. 6)							
<b>УКУПНО I) + II) + III) + IV) + V) + VI) + VII) + VIII) + IX) + X) + XI) + XII) + XIII) + XIV) + XV) + XVI) + XVII)</b>								

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:**

*у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последње четири колоне горње табеле, односе се на **процентуално учешће (исказати у %)** наведених категорија трошкова и добити у укупној цени по локацији без ПДВ-а (цена из колоне I). Унете цене морају одговарати понуђеним ценама из Обрасца понуде.*

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног лица  
понуђача:**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив Понуђача), даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив понуђача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављујем да смо, при састављању понуде за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17, поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Образац 86

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица понуђача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Образац 8в

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  
ИЗ ЧАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (назив подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављујем да смо, при састављању понуде за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17, поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица подизвођача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), \_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача), даје следећу:

**ИЗЈАВУ**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17.**

**Датум:**

**Печат:**

**Потпис одговорног  
лица подизвођача:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), у отвореном поступку бр. 09/17, како следи у табели:

Описи трошкова	Износ
Прибављање захтеваних доказа	
Поштански трошкови	
Остали трошкови	
<b>УКУПНО:</b>	

**Напомена:** Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.

Датум:

Печат:

Потпис одговорног  
лица понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## МОДЕЛ УГОВОРА

*Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са "попуњава Понуђач"), овери печатом и потпише на последњој страни, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.*

*Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама.*

*Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, на унети податке за све чланове групе понуђача.*

*Последњу страницу модела уговора печатају и потписују сви чланови групе понуђача, или то чини понуђач који је као носилац посла, конзорцијоним споразумом овлашћен да потписује документацију.*

*Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).*

*Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са "попуњава Понуђач", то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача*

**УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ АЛАРМНИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД КРАЂЕ (ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПРОВАЛНИ ДОЈАВНИ СИСТЕМ) СА ПРАТЕЋОМ УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА / АЛАРМНИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА)**

Закључен у Београду између уговарача:

**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр.37, кога, заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Наручилац**), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483

**и**

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_,

кога заступа директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Добављач**),

матични број: \_\_\_\_\_, порески идентификациони број: \_\_\_\_\_,

број текућег рачуна: \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке

*(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)*

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:**

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 52. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку опреме за видео надзор пословног простора, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 04.01.2018. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 09/17;

- да је Добављач доставио понуду број *(попуњава Наручилац)* од *(попуњава Наручилац)* која у потпуности одговара Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача *(попуњава Наручилац)* и Одлуке о додели уговора број *(попуњава Наручилац)* од *(попуњава Наручилац)*, изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора;

- да ће Добављач предметна добра испоручивати и инсталирати без подизвођача / са подизвођачем \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични

број: \_\_\_\_\_, порески идентификациони број: \_\_\_\_\_

*(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)*

### Члан 1.

Предмет Уговора је испорука и уградња алармних система за заштиту од крађе (опрема за противпровални дојавни систем) са пратећом услугом мониторинга и алармних система за заштиту од пожара (опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), за потребе Наручиоца, у свему према захтевима из конкурсне документације, Техничкој спецификацији предмета јавне набавке и Обрасцу понуде, који су у прилогу и саставни су део овог Уговора.

### Члан 2.

Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене предметних добара из понуде Добављача и захтеване количине.

У цене су урачунати сви трошкови који могу настати у вези са набавком, испоруком и инсталацијом предметних добара на локацијама Наручиоца, тј. путни трошкови, трошкови испоруке, монтаже и пуштања у рад на локацији Наручиоца.

Укупна уговорна вредност износи до \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (*попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде*).

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средства из става 3. овог члана уговора.

Цене морају бити фиксне током читавог периода важења уговора.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину за ове намене.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

### Члан 3.

Понуђач је дужан да по пријему налога од стране овлашћеног лица наручиоца, испоручи и угради предметна добра, и то у року од \_\_\_\_\_ радна/их дана од пријема налога Наручиоца (*попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде*).

Добављач се обавезује да испоручује и уграђује предметна добра у свему према условима Наручиоца из конкурсне документације, Техничкој спецификацији предмета јавне набавке и Обрасцу понуде, као и према важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову област.

Ако се утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне или скривене грешке, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 1 дана од дана сачињавања и испостављања записника о рекламацији од стране Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да се испорука и инсталација предметних добара врши на локацијама Наручиоца наведеним у Обрасцу понуде.

Добављач је дужан да испоруку и инсталацију предметних добара врши према динамици и потребама Наручиоца.

Добра која се испоручују морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена.

Уз предметна добра, Добављач мора испоручити Наручиоцу и сву пратећу техничку документацију – техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист, сертификати и остало, уколико је то захтевано конкурсном документацијом или уколико је то уобичајено приликом испоруке предметних добара.

#### **Члан 4.**

Гарантни рок за испоручена и уграђена добра износи \_\_\_\_\_ месеца/и (*попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде*) од момента испоруке и уградње.

У случају квара предметних добара у гарантном року, Добављач је у обавези да исти отклони у најкраћем могућем року, или да замени неисправна добра исправним, о свом трошку, независно од периода важења овог Уговора.

Уколико се у току трајања гарантног рока појаве недостатци у квалитету, функционисању или исправности добра, тј. делова и компонената предметних добара, Добављач мора у року од 8 часова од пријаве квара да се одазове, изађе на локацију на којој се предметна опрема налази и започне са отклањањем квара, о свом трошку, и довести добро у функционално и исправно стање, као и на захтевани ниво квалитета, или заменити неисправна добра исправним, која имају исте или боље карактеристике.

#### **Члан 5.**

Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 5. овог Уговора, односно у уговореном року не испоручи и угради предметна добра, обавезан је да за сваки дан закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,01% од уговорне вредности без ПДВ-а на име уговорне казне, у року од 8 дана од дана пријема позива, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од уговорне вредности без ПДВ-а, у ком случају Наручилац задржава право раскида Уговора једностраном изјавом воље.

У случају да Добављач не исплати износ уговорне казне у року из претходног става, Наручилац може активирати примљена средства обезбеђења.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид Уговора из свих законом предвиђених разлога.

Уколико ово кашњење проузрокује ремећење целог система и угрози редовно функционисање Наручиоца, Наручилац задржава право раскида Уговора једностраном изјавом воље.

Одредбе из претходних ставова овог члана се не примењују уколико је закашњење у вршењу услуга проузроковано услед објективних околности, као и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

#### **Члан 6.**

Добављач се обавезује да на свом лагеру поседује неопходне резервне делове и потрошни материјал у циљу редовног сервисирања и одржавања у гарантном року, која је неопходна за несметано функционисање предметних добара.



#### **Члан 7.**

Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке и уградње предметних добара изврши квалитативну и квантитативну контролу и то:

- провером да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним стањем исказаним на отпремници и са порученом количином
- провером да ли су испоручена и уграђена добра технички-функционално исправна, и да ли читав систем исправно функционише
- провером да ли су испоручена и уграђена добра одговарајућег квалитета
- провером да ли су испоручена добра неоштећена
- провером да ли су испоручена добра оригиналног порекла
- провером да ли све карактеристике добра одговарају захтеваним карактеристикама (наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке и Обрасцу понуде) и да ли добра садрже све захтеване компоненте и резервне делове
- провером да ли је уз добро испоручена и сва пратећа техничка документација (упутство за употребу, техничка спецификација, гарантни лист или слично)
- провером да ли су испоручена добра на адекватан начин инсталирана и пуштена у рад, на одговарајућим позицијама
- провером да ли су пружене све неопходне пратеће услуге

Уколико овлашћено лице Наручиоца након квалитативне и квантитативне контроле испоручених добара утврди да су испуњени сви услови из претходног става овог члана уговора, обавезно је да потпише записник, извештај, радни налог, отпремницу или неки други документу који издаје Добављач, чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

У противном, Наручилац задржава право да не потпише и не овери наведену документацију Добављача из претходног става, и да захтева од Добављача да изврши испоруку предметних добара у најкраћем могућем року, тако да буду задовољени сви услови из става 1. овог члана уговора.

#### **Члан 8.**

Добављач ће за испоруку и уградњу добара која су предмет овог уговора одредити искључиво стручна техничка лица, која су обучена за уградњу, одржавање и сервисирање истих.

Добављач се обавезује да обезбеди телефонски број са факсом или е-маил адресу путем којих наручилац може захтевати испоруку и сервисирање добара, и то 24 часа дневно седам дана у недељи.

#### **Члан 9.**

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом овог Уговора, Наручилац има право на раскид истог једностраном изјавом воље, као и на надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у складу са уговорним одредбама, у износу до 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а, активирањем примљених средстава обезбеђења.

#### **Члан 10.**

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза.

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице - доказ о регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата.

Наведене менице, као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза Добављача у поступку јавне набавке, могу бити активирани у случају да Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. "Службени гласник РС" бр. 56/11, 80/15 и 76/16).

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Добављачу.

#### **Члан 11.**

Наручилац се обавезује да у року од \_\_\_\_\_ (попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде) дана од дана пријема исправно испостављене фактуре и отремнице, записника, извештаја, радног налога или неког другог документа којим се доказује да су предметна добра испоручена и инсталирана, изврши плаћање на рачун Добављача број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде).

#### **Члан 12.**

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који регулишу ову материју.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, или на краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених и инсталираних добара досегне износ укупне уговорне вредности из члана 2. став 3. овог уговора, чиме исти престаје да важи.

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Додављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).

**Члан 14.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

**ДОБАВЉАЧ**

**НАРУЧИЛАЦ**

## Прилог 1

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) \_\_\_\_\_ (назив правног лица) из \_\_\_\_\_ (место), ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, доставља:

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

**Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483**

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 09/17 – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), за потребе Националне службе за запошљавање

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број:

I \_\_\_\_\_

II \_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

**Датум издавања Овлашћења: Печат: ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Прилог 2

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) \_\_\_\_\_ (име предузетника/физичког лица) из \_\_\_\_\_ (место), ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број/ЈМБГ: \_\_\_\_\_, доставља:

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ

**Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483**

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 09/17 – алармни системи за заштиту од крађе и од пожара (опрема за противпровални дојавни систем и опрема за противпожарно обезбеђење пословног простора), за потребе Националне службе за запошљавање,

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број:

I \_\_\_\_\_

II \_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и у случају статусних промена Дужника.

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац.

### ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања Овлашћења:

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

Печат послодавца код ког је жирант запослен

Излазни штампил

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА  
КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН

1. Презиме, очево име и име \_\_\_\_\_
2. Место, општина и година рођења \_\_\_\_\_
3. Матични број, број личне карте и место издавања \_\_\_\_\_
4. Место становања и поштански број \_\_\_\_\_
5. Адреса стана \_\_\_\_\_
6. Број телефона \_\_\_\_\_

Својеручни потпис жиранта \_\_\_\_\_

Запослен-а \_\_\_\_\_ по занимању \_\_\_\_\_.  
У радном односу на неодређено време код \_\_\_\_\_  
(послодавац)

Место \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_

Република Србија

Запослени – а је код овог послодавца у радном односу од \_\_\_\_\_  
И даље има нето просечну зараду од дин. \_\_\_\_\_ и словима :  
\_\_\_\_\_ за предходна три месеца и на исти  
има – нема судску административну забрану од дин. \_\_\_\_\_  
и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. \_\_\_\_\_  
и као жирант дин. \_\_\_\_\_.

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца,  
исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене.

у \_\_\_\_\_ 2018. године.

Шеф рачуноводства

Оверава овлашћено лице послодавца

М.П.