

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-40494-47/2018
Датум: 23.03.2018. године

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 06/18, за набавку добара - лед расвете, сензора и оптимизатора потрошње електричне енергије, образоване решењем бр. 0094-40494-22/2018 од 22.02.2018. године, на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде (у даљем тексту: Захтев)

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке број 06/18, набавка добара - лед расвете, сензора и оптимизатора потрошње електричне енергије, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор:

Питања:

Poštovani,

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, obraćamo Vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama i objašnjenjima u vezi konkursne dokumentacije i pripreme ponude po javnoj nabavci broj 06/18 "Nabavka dobara- led rasveta, senzori i optimizatori potrošnje električne energije":

1. U konkursnoj dokumentaciji, na poziciji 3 i 4 tražite led cevi sa grlom G12. Grlo G12 je karakteristično za metalhalogene sijalice, dok su led cevi pretežno sa grlom G13. Da li će ponuda biti ispravna i prihvatljiva ukoliko se ponude led cevi sa grlom G13?
2. Molimo Vas da Naručilac dostavi detaljnije tehničke karakteristike kao i namenu za navedene uređaje na pozicijama broj 9, 10 i 11 s obzirom da na tržištu pod navedenim opisom kod svih renomiranih proizvođača opreme za kontrolu led rasvete ne postoji navedeni uređaj, kako bismo mogli tačno da utvrdimo kakav je uređaj potrebno ponuditi i ugraditi na objektu predviđenom za izvođenje radova.
3. Da li će ponuda biti ispravna i prihvatljiva ukoliko potencijalni ponuđač u ponudi dostavi izjavu proizvođača na memorandumu da oprema koji nudi poseduje navedene standarde ili sertifikate?
4. U konkursnoj dokumentaciji navodite da je uz ponudu neophodno dostaviti autorizaciju ponuđača za ponuđenu opremu. Ovaj zahtev nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama RS i o toj činjenici postoji odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača br. 4-00-1197/2015 od 27.05.2015.godine. U skladu sa navedenim, molimo Naručioca da izbacii zahtevni uslov.
5. U konkursnoj dokumentaciji na poziciji broj 7 tražite led halogenu sijalicu G7. Da li je potrebno ponuditi led ili halogenu sijalicu? Ukoliko se traži halogenu sijalicu, molimo Vas da iz konkursne dokumentacije za poziciju broj 7 izbacite zahteve da se dostave ROHS i CE sertifikati, jer isti ne postoje za halogene sijalice. Ukoliko se traži led sijalicu, molimo Vas da definišete grlo i snagu sijalice, jer na tržištu ne postoji led sijalicu sa grlom G7.
6. U konkursnoj dokumentaciji Naručilac zahteva garanciju za isporučena i ugrađena dobra u trajanju od minimum 5 godina. Nijedan od renomiranih proizvođača led rasvete na daje garanciju dužu od 3 godine. Da li će ponuda biti ispravna i prihvatljiva ukoliko ponuđač dostavi garanciju za isporučena i ugrađena dobra u trajanju od 3 godine?
7. Molimo Naručioca da nam dostavi informaciju u kom terminu postoji mogućnost obilaska lokacije potencijalnog ponuđača, pre datuma definisanog za otvaranje ponuda i da li je dostavljanje potvrde o izvršenom obilasku obavezna sadržina ponude?

Одговор на питање бр.1: Конкурсном документацијом је прописано да се мора понудити сијалица са грлом G12.

Одговор на питање бр.2: Реч је о уређајима са интегрисаним информационом системом, који омогућавају оптимизацију и контролу потрошње електричне енергије, као и праћење максималне енергетске искоришћености. Детаљније карактеристике захтеваних уређаја, дате су у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке. Дакле, нису у питању уређаји за контролу лед расвете, као што сте у питању навели, већ за контролу потрошње електричне енергије (за све потрошаче у оквиру објекта) и исти су расположиви на тржишту.

Одговор на питање бр.3: Конкурсном документацијом је прописано да понуђач мора поседовати следеће сертификате, за понуђене производе: ROHS, CE, LVD, те да се као доказ, доставља фотокопија захтеваних сертификата.

Одговор на питање бр.4: Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) бр. 4-00-1197/2015 од 27.05.2015. године, на које се позивате, оспоравајући додатни услов из конкурсне документације - да понуђач има овлашћење произвођача или представништва произвођача за продају, инсталирање и сервисирање опреме коју нуди у поступку јавне набавке, није примењиво на овај случај. Наиме, у наведеном решењу Републичке комисије, оспорен је додатни услов, тј. захтев наручиоца да понуђач мора доставити ауторизацију или овлашћење произвођача којим ПРОИЗВОЂАЧ ОВЛАШЋУЈЕ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ НУДИТИ И ПРОДАВАТИ НАРУЧИОЦУ добра која су предмет те јавне набавке. Будући да је оваквом формулацијом, тј. везивањем ауторизације или овлашћења за конкретан поступак јавне набавке, тј. конкретног наручиоца, дата могућност произвођачима да утичу на то који понуђач ће моћи да учествује у поступку јавне набавке, поступак јавне набавке је поништен решењем Републичке комисије. То међутим овде није случај, будући да се захтева генерално овлашћење, које може бити и у форми уговора са произвођачем или неког другог документа, којим је произвођач овластио понуђача за продају, инсталирање и сервисирање опреме, а не специјално овлашћење да може наручиоцу понудити опрему у конкретном поступку јавне набавке. Дакле, уобичајено је у трговини да продавац неких добара има неку врсту општег овлашћења произвођача за продају тих добара и то је оно што се у овом поступку јавне набавке легитимно захтева (посебно имајући у виду да се на понуђена добра захтева и вишегодишња гаранција).

Одговор на питање бр. 5: Захтева се лед сијалица са грлом G7, која је расположива на тржишту, и која мора бити компатибилна са постојећим растерима за халогено осветљење.

Одговор на питање бр.6: Конкурсном документацијом је прописано да гарантни рок на испоручена и уграђена добра износи најмање 60 месеци.

Одговор на питање бр.7: Могућ је обилазак локација, радним данима од 09-15 часова на адресама: Дирекција НСЗ, ул. Краља Милутина бр.8, Београд и Филијала Београд, ул. Гундулићев венац бр. 23-25, Београд, уз претходну најаву електронским путем на mail адресу: materijalni.resursi@nsz.gov.rs

С' поштовањем

Комисија за јавну набавку бр. 06/18


Ивана Ђорђевић, члан


Драгана Младеновић, члан


Љиљана Лепојевић, члан

